



# Aftaleblanket Tilladelse til udførelse af varmt arbejde

Inden arbejdet påbegyndes, skal aftaleblanketten udfyldes og underskrives af bygherren, det udførende firma samt brandvagten.

## Aftaleblanket

Bygherre-og sted hvor arbejdet udføres	Navn:	
	Adresse:	
Firma der udfører varmt arbejde	Firma:	
	Navn:	
Brandvagt	Firma	
	Navn	
Der gives tilladelse til følgende arbejder:		
Fra dato	Tidspunkt	Tidspunkt

## Checklisten forholder sig til udførelse af varmt arbejde

<b>Hvem</b>	
<b>Bygherre</b>	Sikre <b>fredningsspørgsmål</b> , specielle <b>forsikringsvilkår</b> og andre risici som <b>bygningskonstruktionen</b> er undersøgt
	Sikre at automatisk brandsikringsanlæg og lign. er frakoblet
	Sikre at automatisk brandsikringsanlæg og lign. tilkobles efter endt arbejde
	Sikre at <b>gas- og el installationer</b> er afbrudt og at der ikke kan sive gas ud
	Sikre <b>gas og ilt-måling</b> forud for arbejdet, hvis der skal arbejdes i mindre lukkede rum
	Sikre at der er udpeget en <b>brandvagt</b>
	Sikre at <b>brandfarlige materialer</b> er flyttet mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet
	Kontrollere, at <b>revner og huller</b> er tætnet / beskyttet
	Kontrollere om der er <b>hulrum</b> (brændbart materiale) under tag eller bag vægge – og sikre disse
	Kontrollere, at brandvagt har klargjort og opsat <b>slukningsudstyr</b> ved arbejdsstedet. <b>Mindst 6 kg</b> pulverlukker for hver svejse/skære apparat
	Sikre <b>adgangsveje</b> til og <b>flugtveje</b> fra arbejdsstedet ikke er blokerede og kan anvendes i tilfælde af brand
	Sikre at aftaleblanketten underskrives af alle parter, og arkiveres efter interne retningslinjer
<b>Entreprenør</b>	Kontrollere at huller og revner er tætnet og at brandvagt har klargjort slukningsudstyr ved arbejdsstedet
	<b>Udføre arbejdet</b> i henhold til gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del I, II og III
	<b>Erklære over for brandvagt når arbejdet er færdig</b>
<b>Brandvagten</b>	Kende gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3
	Kontrollere rengøring og brændbart materiale er flyttet eller sikret på anden vis
	Beskytte inventar og bygningsdele som er udsat
	Opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet, <b>mindst 6 kg pulverlukker for hver svejse/skære/slibe apparat</b>
	Sikre alarmeringsmulighed i nærheden af arbejdsstedet
	Holdt opsyn med arbejdet fra arbejdets begyndelse, herunder foretage rundringer
	Modtage meddelelse om tildebragt arbejde fra den udførende entreprenør
	Holdt opsyn med arbejdsstedet mindst 1 time efter endt varmt arbejde, herunder udføre mindst 2 rundringer

## Erklæring – vi erklærer at ovenstående regler overholdes og gennemføres

Dato: \_\_\_\_\_

Bygherre (Forsyning)

Udførende entreprenør

Brandvagt

## Arbejdet som Brandvagt

Sted (område/bygning)	Dato	Start	Slut	Brandvagt-Navn	Init udført
Brandvagten foretager mindst 2 rundringer med interval på (1. rundring foretages tidligst 1 time efter ophør af varmt arbejde)				_____ Min.	
Der forefindes mindst én pulverlukker á 6kg pr. "varmt arbejde" udstyr (gælder også under rundring)					